



武汉新天普实验室设备有限公司

NEW PROSPECT WuhanXintianpuLaboratoryEquipmentCo., Ltd

环康院部分教学实验室仪器台、实验台等采购项目-招标文件

(二) 投标分项报价表

项目名称：环康院部分教学实验室仪器台、实验台等采购项目

项目编号：HBT-17224468-256228

货币单位：人民币

序号	设备名称	制造商名称	品牌	型号规格	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1	仪器台	武汉新天普实验室设备有限公司	新天普	★1. 规格：6000*1000*850mm(±10mm) ★2. 结构：全钢框架结构、活动柜体 ★3. 台面：≥13mm 厚实芯理化板 ▲4. 台面理化性能：按照国家标准 GB/T17657-2022 进行检验，其中：硝酸（65%）、盐酸（37%）、硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氧化钠（40%）、氢氟酸（40%）、丙酮、过氧化氢（3%）、磷酸氢二钠溶液（5%）、硫酸（77%）、硝酸（65%）等不少于 70 种化学试剂的分级检验结果为 5 级。物理性能：按照国家标准 GB/T17657-2022 进行检验，耐干热性能，耐湿热性能、表面耐龟裂性能、抗冲击性能等合格，耐光色牢度≥4 级，静曲强度≥105Mpa，含水率≤0.1，密度≥1.48g/cm³，表面耐划痕（金刚石划痕法）≥4N。按照国家标准 GB/T8624 及进行判定，燃烧性能等级 B1 级，600 秒的总放热量 MJ≤9。烟气毒性等级达到 ZA3 级，并取得《燃烧性能标识授权书》。抗病毒性能：参照 ISO 21702：2019 甲型流感病毒 H1N1 抗病毒活性率大于≥99.9%；环保性能：甲醛释放量检测结果符合国家 E0 级标准，按照 GB/T39600-2021 标准检测，释放量≤0.043mg/m³。抗菌性能：对大肠杆菌、金黄葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、嗜肺军团菌等，抗菌率均≥99.9%。不少于 230 种高关注物质（SHVC）测试结果≤0.1%（w/w）（已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告） 5. 五金配件：导轨采用三节式静音导轨；铰链采用阻尼铰链。把手采用 304 不锈钢拉手，所有五金配件均为防锈材质。 6. 柜体：柜体、抽屉、层板、门板面板及背板采用涂层钢板，基材厚度为不小于 1.2mm 冷轧钢，表层喷涂环氧树脂粉末静电处理，其涂层厚度不小于 75	7	1.3950	9.7650



总价
(万元)

备注

				μm; 柜门面板采取隔音设计, 双层结构, 配置防撞垫片。 ▲7. 钢板金属喷漆涂层依据 GB/T 22048-2022 方法检测, 喷涂金属件其中邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯的检测数值均≤0.01% (W/W)。依据 GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验, 喷涂金属件进行不少于 750h 的中性盐雾试验, 试验结果为表面无锈蚀。(已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告) ▲8. 全钢实验台依据 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》, 金属喷漆涂层耐腐蚀≥10 级; 硬度≥4H。全钢实验台依据 GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》, 安全性: 活动部件距离$\leq 8\text{mm}$; 与人体接触的零部件不应有毛刺、刀口、尖锐的棱角和端头; 主体结构和底架的强度试验符合要求。全钢实验台依据 GB/T10357.1-2024 标准检测, 水平静载荷试验 ($\geq 600\text{N}$, 10 次) 检验结果为合格。金属柜通过门循环试验连续运行 100000 次操作顺畅无阻; 抽屉循环试验 50000 次顺畅无磨损、阻滞; 化学试剂痕迹试验、热水试验、漆面冲击试验等检验结果均为符合; 用 77%硫酸和 70%硝酸、30%过氧化氢、48%氢氟酸、37%甲醛、90%苯酚等试剂进行耐化学性测试, 结果为符合; 且油漆附着力级别$\geq 5\text{B}$, 完好面积为 100%。(已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告)					
2	中央实验台	武汉新天普实验室设备有限公司	新天普	★1. 规格: 5100*1500*850mm($\pm 10\text{mm}$) ★2. 结构: 钢木结构 ★3. 台面: $\geq 13\text{mm}$ 厚实芯理化板 ▲4. 台面性能要求: 按照国家标准 GB/T17657-2022 进行检验, 其中: 硝酸 (65%)、盐酸 (37%)、硫酸 (98%)、磷酸 (85%)、氢氧化钠 (40%)、氢氟酸 (40%)、丙酮、过氧化氢 (3%)、磷酸氢二钠溶液 (5%)、硫酸 (77%) + 硝酸 (65%) 等不少于 70 种化学试剂分级检验结果为 5 级。物理性能: 按照国家标准 GB/T17657-2022 进行检	7	1.2240	8.5680	/	



				验,耐干热性能,耐湿热性能、表面耐龟裂性能、抗冲击性能等合格,耐光色牢度≥ 4级,静曲强度$\geq 105\text{Mpa}$,含水率≤ 0.1,密度$\geq 1.48\text{g/cm}^3$,表面耐划痕(金刚石划痕法)$\geq 4\text{N}$。按照国家标准 GB/T8624 及进行判定,燃烧性能等级 B1 级,600 秒的总放热量 $\text{MJ} \leq 9$。烟气毒性等级达到 ZA3 级,并取得《燃烧性能标识授权书》。抗病毒性能:参照 ISO 21702: 2019 甲型流感病毒 H1N1 抗病毒活性率大于$\geq 99.9\%$; 环保性能:甲醛释放量检测结果符合国家 E0 级标准,按照 GB/T39600-2021 标准检测,释放量$\leq 0.043\text{mg/m}^3$。抗菌性能:对大肠杆菌、金黄葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、嗜肺军团菌等,抗菌率均$\geq 99.9\%$。不少于 230 种高关注物质(SHVC)测试结果$\leq 0.1\%$(w/w)(已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告) 5.五金配件:导轨采用三节式静音导轨;铰链采用阻尼铰链。把手采用 304 不锈钢拉手。 6.柜体:采用环保 18mm E1 级中密度三聚氰胺板,所有断面用 2mm 厚 PVC 经全自动封边机作热熔胶防水防潮封边处理,所有板件采用拆装式三合一连接。 7.框架:主框架采用钢木框架结构,钢结构采用 $40 \times 60 \times 1.5\text{mm}$ 钢管焊接成 C 型结构,钢型材表面经酸洗、磷化、电泳及电镀粉末喷涂处理。 ▲8.钢架性能:钢架金属喷漆涂层依据 GB/T 22048-2022 方法检测,喷涂金属件其中邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯的检测数值均$\leq 0.01\%$(W/W)。依据 GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验,喷涂金属件进行不少于 750h 的中性盐雾试验,试验结果为表面无锈蚀。(已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告) 9.钢木实验台甲醛释放量$\leq 0.9\text{mg/L}$、金属喷漆涂层耐腐蚀≥ 10级、金属电镀层耐腐蚀≥ 9级。			
3	PP 通风柜	武汉新天普实	新天普	★1.规格:1500*850*2350mm($\pm 10\text{mm}$) 2.采用抗强酸强碱耐化学药品,耐冲击	1	1.3500	1.3500



武汉新天普实验室设备有限公司

NEW PROSPECT WuhanXintianpuLaboratoryEquipmentCo.,Ltd

环康院部分教学实验室仪器台、实验台等采购项目-投标文件

		实验室设备有限公司		PP 板承制, 具永久性, 厚度 8-12mm, 抗强酸碱、化学药品, 耐冲击, 不腐蚀, 不生锈。 3. 使用耐酸碱抗腐蚀 PP 板为内衬材料, 厚度 8mm 以上。模具押出成型 ABS 塑料开关控制。 ★4. 视窗拉门系统: 采用厚 6mm 有机玻璃, 把手外框及滑轨采用 PP 成型, 具耐酸碱及防爆作用。 5. 照明装置: 全密闭式 20/30/40W 日光灯二组, 正字标记产品, PP 成型灯罩, 采用白色 PVC 均光板。 6. 控制开关置于上柜控制面板上, 设备下方右上角配有 4.3 寸智能触摸屏一体机; 7. 下柜: 双开门式下柜, 内部空间作为排水管路及储存空间 8. 排气出口: 依据现场需求 ϕ 200-ϕ 315 出风口。 9. 电源接口: 工作台内部安装四个的新国标五孔插座, 容许电流 10A, 带防触电盖, 插座旋转 90 度安装, 将出线口置于侧向, 防止水飞溅到内部。 10. 配件: ①电动风阀 ②防腐型静音风机。				
4	边台 1	武汉新天普实验室设备有限公司	新天普	★1. 规格: 3600*750*850mm (±10mm) ★2. 结构: 全钢结构 ★3. 台面: $\geq 13\text{mm}$ 厚实芯理化板 4. 台面性能要求: 按照国家标准 GB/T17657-2022 进行检验, 其中: 硝酸 (65%)、盐酸 (37%)、硫酸 (98%)、磷酸 (85%)、氢氧化钠 (40%)、氢氟酸 (40%)、丙酮、过氧化氢 (3%)、磷酸氢二钠溶液 (5%)、硫酸 (77%) + 硝酸 (65%) 等不少于 70 种化学试剂分级检验结果为 5 级。物理性能: 按照国家标准 GB/T17657-2022 进行检验, 耐干热性能, 耐湿热性能、表面耐龟裂性能、抗冲击性能等合格, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 静曲强度 $\geq 105\text{Mpa}$, 含水率 ≤ 0.1, 密度 $\geq 1.48\text{g/cm}^3$, 表面耐划痕 (金刚石划痕法) $\geq 4\text{N}$。按照国家标准 GB/T8624 及进行判定, 燃烧性能等级 B1 级, 600 秒的总放热量 $\text{MJ} \leq 9$。烟气毒性等级达到 ZA3 级, 并取得《燃烧性能标识授权书》。抗病性能: 参照 ISO 21702: 2019 甲型流感病毒 H1N1 抗病毒活性率大于 $\geq 99.9\%$; 环	3	0.5580	1.6740	核心产品

3500



			保性能：甲醛释放量检测结果符合国家 E0 级标准，按照 GB/T39600-2021 标准检测，释放量$\leq 0.043\text{mg}/\text{m}^3$。抗菌性能：对大肠杆菌、金黄葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、嗜肺军团菌等，抗菌率均$\geq 99.9\%$。不少于 230 种高关注物质（SHVC）测试结果$\leq 0.1\%$（w/w） 5. 五金配件：导轨采用三节式静音导轨；铰链采用阻尼铰链。把手采用 304 不锈钢拉手，所有五金配件均为防锈材质。 6. 柜体：柜体、抽屉、层板、门板面板及背板采用涂层钢板，基材厚度为不小于 1.2mm 冷轧钢，表层喷涂环氧树脂粉末静电处理，其涂层厚度不小于 75 μm；柜门面板采取隔音设计，双层结构，配置防撞垫片。 7. 钢板金属喷漆涂层依据 GB/T 22048-2022 方法检测，喷涂金属件其中邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯的检测数值均$\leq 0.01\%$（W/W）。依据 GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，喷涂金属件进行不少于 750h 的中性盐雾试验，试验结果为表面无锈蚀。 8. 全钢实验台依据 GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件》，金属喷漆涂层耐腐蚀≥ 10 级；硬度$\geq 4\text{H}$。全钢实验台依据 GB/T24820-2024 《实验室家具通用技术条件》，安全性：活动部件距离$< 8\text{mm}$；与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；主体结构和底架的强度试验符合要求。全钢实验台依据 GB/T10357.1-2024 标准检测，水平静载荷试验（$\geq 600\text{N}$，10 次）检验结果为合格。金属柜通过门循环试验连续运行 100000 次操作顺畅无阻；抽屉循环试验 50000 次顺畅无磨损、阻滞；化学试剂痕迹试验、热水试验、漆面冲击试验等检验结果均为符合；用 77%硫酸和 70%硝酸、30%过氧化氢、48%氢氟酸、37%甲醛、90%苯酚等试剂进行耐化学性测试，结果为符合；且油漆附着力级别$\geq 5\text{B}$，完好面积为 100%。		
--	--	--	---	--	--



5	边台 2	武汉新天普实验室设备有限公司	新天普	★1. 规格: 1500*750*850mm(±10mm) ★2. 结构: 钢木结构 ★3. 台面: ≥13mm 厚实芯理化板 4. 台面性能要求: 同上述边台 1 的台面性能要求 5. 五金配件: 导轨采用三节式静音导轨; 铰链采用阻尼铰链。把手采用 304 不锈钢拉手。 6. 柜体: 采用≥18mm 厚 E1 级中密度三聚氰胺板, 所有断面用≥2mm 厚 PVC 经全自动封边机作热熔胶防水防潮封边处理, 所有板件采用拆装式三合一连接。 7. 框架: 主框架采用钢木框架结构, 钢结构采用 40*60*1.5mm 钢管焊接成 C 型结构, 钢型材表面经酸洗、磷化、电泳及电镀粉末喷涂处理。 8. 钢架性能: 钢架进行 90 度弯曲试验 (弯曲压头直径 40mm, 弯曲角度 90°) 后检测结果为无裂纹; 进行稳定性试验, 加力至 600N, 无倾翻现象; 钢架涂层和覆面层可溶性重金属铅、镉、铬、汞均未检出。金属件喷涂层中醛释放量≤0.04mg/m³、苯≤0.01mg/m³、甲苯≤0.02mg/m³、二甲苯≤0.02mg/m³、总挥发性有机化合物 (TVOC)≤0.08mg/m³。依据 GB/T 22048-2022 方法检测, 其中邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯的检测数值均≤0.01% (W/W); 进行不少于 750h 的中性盐雾试验, 试验结果为表面无锈蚀。 9. 钢木实验台甲醛释放量≤0.9mg/L、金属喷漆涂层耐腐蚀检测结果为≥10 级、金属电镀层耐腐蚀检测结果为≥9 级。	9	0.1800	1.6200	/
6	边台 3	武汉新天普实验室设备有限公司	新天普	★1. 规格: 1200*750*850mm(±10mm)。 ★2. 结构: 钢木结构。 ★3. 台面: ≥13mm 厚实芯理化板。 4. 台面性能要求: 同上述边台 1 的台面性能要求。 5. 五金配件: 导轨采用三节式静音导轨; 铰链采用阻尼铰链。把手采用 304 不锈钢拉手。 6. 柜体: 采用≥18mm 厚 E1 级中密度三聚氰胺板, 所有断面用≥2mm 厚 PVC 经全自动封边机作热熔胶防水防潮封边处理, 所有板件采用拆装式三合一连	1	0.1440	0.1440	/

				接。 7. 框架：主框架采用钢木框架结构，钢结构采用 40*60*1.5mm 钢管焊接成 C 型结构，钢型材表面经酸洗、磷化、电泳及电镀粉末喷涂处理。 8. 钢架性能：钢架进行 90 度弯曲试验（弯曲压头直径 40mm，弯曲角度 90°）后检测结果为无裂纹；进行稳定性试验，加力至 600N，无倾翻现象；钢架涂层和覆面层可溶性重金属铅、镉、铬、汞均未检出。金属件喷涂层甲醛释放量$\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$、总挥发性有机化合物 (TVOC)$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$。依据 GB/T 22048-2022 方法检测，其中邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯的检测数值均$\leq 0.01\%$ (W/W)；进行不少于 750h 的中性盐雾试验，试验结果为表面无锈蚀。 9. 钢木实验台甲醛释放量$\leq 0.9\text{mg}/\text{L}$，金属喷漆涂层耐腐蚀$\geq 10$ 级，金属电镀层耐腐蚀≥ 9 级。			
7	万向通风罩	浙江科恩实验设备股份有限公司	科恩	★1. 规格：$\Phi 375\text{mm}(\pm 10\text{mm})$； ★2. 三节，PP 材质 3. 关节：PP 全新料生产，可 360° 旋转调节方向； 4. 关节盖：PP 全新料生产，可拆装，防止气体泄漏增强气密性，减小噪声； 5. 关节密封圈：使用不易老化高密度橡胶材料制作； ★6. 关节连接杆：304 不锈钢； 7. 关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 8. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 9. 伸缩导管$\Phi 75\text{PP}$ 管； 10. 铝合金 360° 旋转装置：以固定架为中心最大活动半径$\geq 1200\text{mm}$； 11. 拱形/杯形集气罩：高密度 PP/PC 材质； 12. 固定底座：采用 PP 材质； 13. 配风管及防腐型静音风机。 ▲14. 技术要求：耐污染性能：依据 GB/T 17657-2022 标准，同一份检测报告需包含聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四	14	0.2350	3.2900



				胺、柠檬酸钠（二水合物）、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均不低于5级，无明显变化；抗菌性：依据 JC/T 897-2014 标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粪肠球菌、宋氏志贺氏菌）；高温老化性：依据 GB/T 2423.2-2008 标准，测试条件为 100℃ 恒温环境下持续 100 小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化，高温老化后拉伸性能最大力≥5.00×10 ³ N、拉伸强度≥124MPa、断裂伸长率≤1.3%；简支梁缺口冲击强度：依据 GB/T 1043.1-2008 标准，检测结果≥7KJ/m ² ；氧指数：依据 GB/T 2406.2-2009 标准，检测结果≥25%。 (已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告)			
8	功能柱	武汉新天普实验室设备有限公司	新天普	★1. 规格：300*150mm(±10mm) ★2. 结构：全钢结构 ★3. 需采用≥1.2mm 厚冷轧钢板，需采用环氧树脂粉末静电喷涂，表面需耐腐蚀，面板需支持拆卸，立柱面板上需支持安装插座等配件，立柱里面需支持走水电气等管路。 ▲4. 功能柱符合 GB/T3325-2017 标准，表面材料理化性能：24h 盐雾测试，直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/d m ² ，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点。 (已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告)	7	0.1200	0.8400
9	水龙头水槽	浙江科恩实验设备股份有限公司	科恩	★1. 规格：550*450*310mm(±10mm) ★2. 材质：实验室专用 PP 水槽+单冷三联水龙头 ▲3. 水槽技术要求：耐污染性能：依据 GB/T 17657-2022 标准，同一份检测报告需包含聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四胺、柠檬酸钠（二水合物）、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均不低于5级，无明显变化；	17	0.0550	0.9350 /

环境部分教学实验室仪器台、实验台等采购项目招标文件							
			抗菌性：依据 JC/T 897-2014 标准，要求≥ 14 种细菌的检测，检测值$\geq 99.99\%$（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粪肠球菌、宋氏志贺氏菌）。高温老化性：依据 GB/T 2423.2-2008 标准，测试条件为 100°C 恒温环境下持续 60 小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化，高温老化后拉伸性能最大力$\geq 4.9 \times 10^3\text{N}$、拉伸强度$\geq 122\text{MPa}$、断裂伸长率$\leq 1.3\%$。低温老化性：依据 GB/T 2423.1-2008 标准，测试条件为-40°C 恒温环境下持续 60 小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化，低温老化后拉伸性能最大力$\geq 4.8 \times 10^3\text{N}$、拉伸强度$\geq 120\text{MPa}$、断裂伸长率$\leq 1.3\%$。（已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告） ▲4. 水龙头技术要求：耐污染性能：依据 GB/T 17657-2022 标准，同一份检测报告需包含聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四胺、柠檬酸钠（二水合物）、48% 氢溴酸、50% 氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥ 154 种有机、无机试剂，检验结果均不低于 5 级，无明显变化；抗菌性：依据 JC/T 897-2014 标准，要求≥ 14 种细菌的检测，检测值$\geq 99.99\%$（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粪肠球菌、宋氏志贺氏菌）；铜管拉伸试验：依据 GB/T 228.1-2021 标准，抗拉强度$\geq 557\text{MPa}$，断后伸长率$\leq 15\%$；连接软管抗弯曲性：依据 GB/T 23448-2019 标准，连接软管应通过 360° 弯曲性试验，椭圆度不超过 7.9%。（已提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）				
10	洗眼器	浙江科恩实验设备股份有限公司	科恩	★1. 主体：加厚铜质 H59-1； ★2. 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3. 莲蓬头护罩：$\Phi 70$ 橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；	9	0.0550	0.4950

环境院部分教学实验室仪器台、实验台等采购项目-投标文件										
				4. 防尘盖：PP 材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5. 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6. 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于 5 微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7. 供水软管：长度 1.5 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网，外层包裹 PE 管，有效防止生锈、渗漏。 ★8. 洗眼量：>6L/min。 ▲9. 技术要求：耐污染性能：依据 GB/T 17657-2022 标准，同一份检测报告需包含聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四胺、柠檬酸钠（二水合物）、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、三氯甲烷等≥154 种有机、无机试剂，检验结果均不低于 5 级，无明显变化；抗菌性：依据 JC/T 897-2014 标准，要求 ≥14 种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粪肠球菌、宋氏志贺氏菌）；耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据 GB/T16422.2-2022 和 GB/T 250-2008，测试条件：3000 小时，黑标温度 65℃，辐照度 0.51W/m ² ·nm），色牢度等级不低于 4 级，符合相关技术要求；铜管拉伸试验：依据 GB/T 228.1-2021 标准，抗拉强度≥556MPa，断后伸长率≤15%。（已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告）						
11	滴水架	浙江科恩实验设备股份有限公司	科恩	★1. 规格：500*700mm(±10mm) ★2. 全 PP 结构，一体化成型 3. 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 4. 接水底部：中间设有排水孔；可拆卸式滴水棒，滴水棒 27/61 根； 5. 安装方式：壁挂式/台式。	17	0.0350	0.5950	/		

				▲6. 技术要求:耐污染性能:依据 GB/T 17657-2022 标准,同一份检测报告需包含聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四胺、柠檬酸钠(二水合物)、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂,检验结果均不低于5级,无明显变化;抗菌性:依据 JC/T 897-2014 标准,要求≥14种细菌的检测,检测值≥99.99% (菌种包括金黄色葡萄球菌,大肠埃希氏菌,粪肠球菌、宋氏志贺氏菌);耐老化测试:通过氙弧灯老化测试(依据 GB/T16422.2-2022 和 GB/T 250-2008,测试条件:3000 小时,黑标温度 65℃,辐照度 0.51W/m²·nm);依据 GB/T 17657-2022 标准,色牢度等级不低于4级;邵氏硬度:依据 GB/T2411-2008 标准,检测结果≥66D。(已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告)			
12	实验凳	武汉新天普实验室设备有限公司	新天普	★1. 凳面直径≥300mm ★2. 规格及材质:凳面直径≥300mm,凳面采用仿皮凳面。内部采用≥12mm厚的多层胶合板胶贴热压制而成,可调高度,气泵可调节升降。椅脚为冷轧钢管冲压成型,表面电镀五爪脚架,尼龙脚轮(活动轮或固定底脚)。 ▲3. 实验凳符合 GB/T3325-2017 标准,性能:力学性能:座面静载荷≥1300N/10 次;椅背静载荷≥450N/10 次;座面冲击≥180mm/10 次试验后零部件均无断裂或裂痕、无影响使用功能的磨损或变形。(已提供取得国家认可的相关检测资质的第三方机构出具的检测报告)	96	0.0150	1.4400
13	塔式电源	罗格朗智能电气(惠州)有限公司	罗格朗	1.118 型,配2个五孔10A,国标2.5平方电线。	56	0.0075	0.4200
14	原有 pp 试剂柜连接至排风管道,新 PP 通风	武汉新天普实验室设备有限公司	新天普	1. 将 J13A 区二楼环境监测实验室原有的 2 台 pp 试剂柜排气孔连接至指定的排风管道,并将新 PP 通风柜连接进 J13A 区二楼固体废弃物污染控制实验室原有排风管道。	1	0.1900	0.1900



武汉新天普实验室设备有限公司

NEW PROSPECT WuhanXintianpuLaboratoryEquipmentCo.,Ltd

环康院部分教学实验室仪器台、实验台等采购项目-投标文件

	柜连接进原有管道							
15	新增中央实验台增设2处给排水	武汉新天普实验室设备有限公司	新天普	1. 因 J13A 区二楼固体废弃物污染控制实验室新增一组中央实验台,需增加给排水点位 2 处。	1	0.2600	0.2600	/
合计价(万元)							31.5860	

投标人名称[盖章]: 武汉新天普实验室设备有限公司

法定代表人或投标人授权代表签字: 张悦

日期: 2025 年 10 月 10 日

注: 1、按照本表填写的各项目的合计价填写到《开标一览表》中对应的栏目中。

2、投标人必须按此表格式中的栏目内容对应填写, 若需增加栏目内容, 请在栏目“其它”中填写, 并作详细说明。

